



Poročilo o izvedeni nalogi Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje

Evidenčna oznaka: 2300-24/112597-24/90563

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA PRAPROTNO II, Z.O.O.
PRAPROTNO 23
4227 Selca

Naročilo: Naročilo po ponudbi, PO-2300-24/112597-24/89197, z dne 27.08.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Maribor, 04.09.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Praprotno 1, kuhinja, pipa
Številka vzorca: 24/90563
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA PRAPROTNO II, Z.O.O., PRAPROTNO 23, 4227 Selca
Vzorec odvezel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 30.08.2024 07:30
Mesto odvzema: Vodovodna zadruga Praprotno II, z.o.o., Praprotno 1, kuhinja, pipa
Vzorec sprejel: Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema: Kranj, 30.08.2024 10:20

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/112597-24/90563-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-24/112597-24/90563-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/112597-24/90563-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Praprotno 1, kuhinja, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/90563
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje
Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA PRAPROTNO II, Z.O.O., PRAPROTNO 23, 4227 Selca
Naročilo: Naročilo po ponudbi, PO-2300-24/112597-24/89197, z dne 27.08.2024
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 217275, 30.08.2024
Mesto odvzema: Vodovodna zadruga Praprotno II, z.o.o., Praprotno 1, kuhinja, pipa
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 04.09.2024
Datum in ura: 30.08.2024 07:30 **Datum in ura:** 30.08.2024 10:20
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Sprejel:** Mitja Špacapan

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.08.24 30.08.24
Temperatura zraka	18 #	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.08.24 30.08.24
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	30.08.24 30.08.24

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 04.09.2024 13:26

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4004-24/112597-24/90563-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Praprotno 1, kuhinja, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/90563; Lab. št.: 24/10454
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje
Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA PRAPROTNO II, Z.O.O., PRAPROTNO 23, 4227 Selca
Naročilo: Naročilo po ponudbi, PO-2300-24/112597-24/89197, z dne 27.08.2024
Mesto odvzema: Vodovodna zadruga Praprotno II, z.o.o., Praprotno 1, kuhinja, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 30.08.2024 07:30

Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 30.08.2024 10:20

Prevzel: Veronika Ovniček

Datum poročila: 03.09.2024

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	30.08.2024 02.09.2024
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	30.08.2024 03.09.2024
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	30.08.2024 02.09.2024
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	47	CFU/mL	30.08.2024 02.09.2024
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	66	CFU/mL	30.08.2024 02.09.2024

Analitik:
Katja Ružič, mag. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil

Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 03.09.2024 12:56:33

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.